

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

117432 г. Москва ул. Обручева д. 46 а, тел. 542-21-45, 542-21-46

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Сергиево-Посадскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

МО г. Сергиев Посад ул. Центральная д. 2 тел. 8(496) 548-71-71

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

вх. № 7 от 04.04.2015 г.

Предписания № 45/1/32

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Садовое некоммерческое товарищества «Москвич»

(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Сергиево-Посадского района по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 45 «19» февраля 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин « 02 » марта 2015 г. по 12 ч. 00 мин.

« 26 » марта 2015 г. проведена проверка в отношении Садового некоммерческого товарищества
«Москвич» по адресу: М.О. Сергиево-Посадский район, с. Озерцкое, СНТ «Москвич».

государственным инспектором Сергиево-Посадского р-на по пожарному надзору старшим
лейтенантом внутренней службы Золотовым Константином Михайловичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно Председатель Коштиан В.Ю.

с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В СНТ «Москвич» для противопожарных целей отсутствует прицепная мотопомпа	п. 5.9 (СНиП 30-02-97*) Садоводческие (дачные) объединения, включающие до 300 садовых участков, в противопожарных целях должны иметь переносную мотопомпу, при числе участков от 301 до 1000 - прицепную мотопомпу, при числе участков более 1000 - не менее двух прицепных мотопомп.	<i>октябрь 2015</i>	

2.	противопожарные водоемы не оборудованы площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей	п.5.9 (СНиП 30-02-97*); Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого(дачного) объединения должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью, м ³ , при числе участков: до 300 - не менее 25, более 300 - не менее 60 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей).	<i>октябрь 2015</i>	
3.	лица работающие на объекте не обучены мерам пожарной безопасности и пожарно-техническому минимуму	(ППР РФ от 25.04.2012 №390) Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	<i>октябрь 2015</i>	
4.	На территории СНТ «Москвич» отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре	п. 16 (ППР РФ от 25.04.2012 №390). На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	<i>октябрь 2015</i>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных

лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

**Государственный инспектор Сергиево-Посадского района
по пожарному надзору Золотов К.М.**



(подпись)
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«26» марта 2015г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору